

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	37,08	25,11	11,97	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	01:00	34,77	23,10	11,67	0,00				1	1	1	1					13,59	13,59
	02:00	33,10	22,49	10,61	0,00				1	1	1	1					12,48	12,46
	03:00	31,90	22,56	9,34	0,00				1	1	1	1					11,33	11,26
	04:00	31,15	22,34	8,81	0,00				1	1	1	1					10,57	10,53
	05:00	31,22	22,00	9,23	0,00				1	1	1	1					10,61	10,60
	06:00	30,15	21,32	8,83	0,00				1	1	1	1					10,81	10,75
	07:00	32,49	28,19	4,30	0,00				1	1	1	1				2	4,57	11,44
	08:00	37,23	27,49	9,74	0,00				1	1	1	1					13,07	13,72
	09:00	40,52	31,42	9,10	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	41,98	33,48	8,50	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	43,32	35,73	7,60	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	12:00	45,62	35,91	9,71	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	13:00	47,16	37,53	9,63	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	14:00	46,21	36,81	9,41	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	15:00	45,09	34,31	10,78	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	16:00	44,78	33,15	11,64	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	17:00	45,06	34,30	10,76	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	18:00	46,26	37,32	8,94	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	19:00	46,80	38,46	8,34	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	20:00	46,27	34,81	11,45	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	21:00	46,00	34,81	11,19	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	22:00	42,98	34,41	8,57	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	23:00	39,81	34,97	4,84	0,00			1	1	1	1	1					13,46	13,45

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στις 06:45 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης