

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	37,03	33,62	3,41	0,00			1	1	1	1	1					11,14	11,08
	01:00	34,84	33,13	1,71	0,00			1	1	1	1	1					8,92	8,88
	02:00	32,95	31,39	1,55	0,00			1	1	1	1	1					8,39	8,44
	03:00	31,59	27,87	3,71	0,00				1	1	1	1					10,39	10,45
	04:00	30,24	22,73	7,51	0,00				1	1	1	1					9,61	9,60
	05:00	29,90	22,29	7,61	0,00				1	1	1	1					9,27	9,25
	06:00	29,49	22,39	7,10	0,00				1	1	1	1					8,84	8,82
	07:00	31,09	23,24	7,85	0,00				1	1	1	1					10,39	10,43
	08:00	32,94	25,25	7,69	0,00				1	1	1	1					12,24	12,29
	09:00	34,40	28,69	5,71	0,00				1	1	1	1					13,58	13,61
	10:00	35,59	32,05	3,54	0,00			1	1	1	1	1					10,25	10,06
	11:00	36,43	31,02	5,41	0,00			1	1	1	1	1					10,38	10,41
	12:00	38,01	31,84	6,17	0,00			1	1	1	1	1					12,04	11,67
	13:00	39,53	32,63	6,90	0,00			1	1	1	1	1					13,52	13,50
	14:00	39,26	33,36	5,90	0,00			1	1	1	1	1					13,27	13,27
	15:00	38,90	32,05	6,85	0,00			1	1	1	1	1					12,90	12,91
	16:00	40,43	34,08	6,35	0,00			1	1	1	1	1					13,69	13,69
	17:00	42,13	37,10	5,03	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	18:00	44,03	41,13	2,90	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	19:00	44,88	42,11	2,77	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	20:00	44,88	41,70	3,18	0,00			1	1	1	1	1				8	13,70	13,69
	21:00	46,38	43,16	3,22	0,00			1	1	1	1	1				11	13,71	13,71
	22:00	44,82	41,29	3,53	0,00		1	1	1	1	1					10	13,73	13,73
	23:00	42,31	39,55	2,76	0,00		1	1	1	1	1					8	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 07:00 - 07:10 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης