

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	39,43	36,51	2,91	0,00		1	1	1	1	1						6	13,37	13,37
	01:00	36,62	34,17	2,45	0,00		1	1	1	1	1						3	12,55	12,53
	02:00	34,39	33,12	1,27	0,00			1	1	1	1						3	12,44	12,39
	03:00	32,55	31,79	0,76	0,00			1	1	1	1						3	10,59	10,53
	04:00	31,27	30,35	0,92	0,00			1	1	1	1						3	9,29	9,27
	05:00	31,08	29,67	1,41	0,00			1	1	1	1	1					3	9,04	9,06
	06:00	31,29	29,53	1,76	0,00			1	1	1	1						3	9,23	9,26
	07:00	34,57	32,64	1,93	0,00			1	1	1	1	1					3	8,44	8,47
	08:00	39,36	37,78	1,58	0,00			1	1	1	1	1	1				3	11,50	11,64
	09:00	42,92	41,98	0,95	0,00			1	1	1	1	1	1				6	13,69	13,72
	10:00	44,43	43,47	0,96	0,00			1	1	1	1	1	1				9	13,72	13,73
	11:00	45,64	45,02	0,62	0,00			1	1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	12:00	48,23	47,12	1,11	0,00			1	1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	13:00	50,66	49,13	1,54	0,00			1	1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	14:00	50,50	48,78	1,73	0,00			1	1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	15:00	49,64	47,85	1,79	0,00			1	1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	16:00	49,26	47,40	1,85	0,00			1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	17:00	49,18	47,21	1,97	0,00			1	1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	18:00	50,27	48,79	1,47	0,00			1	1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	19:00	50,28	48,92	1,35	0,00			1	1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	20:00	50,18	48,89	1,29	0,00			1	1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	21:00	50,72	50,03	0,70	0,00			1	1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	22:00	47,91	47,02	0,88	0,00			1	1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	23:00	44,79	43,71	1,08	0,00			1	1	1	1	1	1				11	13,58	13,56

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης