

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP. HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	32,33	29,21	3,12	0,00			1	1	1	1	1				9,12	9,26
	01:00	30,41	25,73	4,68	0,00			1	1		1	1				10,70	10,68
	02:00	27,65	21,63	6,02	0,00				1		1	1				11,56	11,58
	03:00	26,68	20,04	6,63	0,00				1		1	1				11,65	11,64
	04:00	26,16	19,32	6,84	0,00				1		1	1				11,49	11,49
	05:00	26,41	19,59	6,83	0,00				1		1	1				11,54	11,55
	06:00	27,68	20,61	7,07	0,00				1		1	1				12,08	12,10
	07:00	30,00	22,10	7,90	0,00				1		1	1				13,08	13,11
	08:00	33,55	26,36	7,19	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	36,05	30,31	5,74	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	10:00	38,42	31,22	7,19	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	37,82	29,82	8,00	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	39,86	32,93	6,94	0,00				1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	42,30	36,09	6,22	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	40,58	36,99	3,59	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	39,89	38,50	1,39	0,00			1	1	1	1	1		1		13,45	13,41
	16:00	39,83	38,10	1,73	0,00			1	1	1	1	1		1		13,32	13,30
	17:00	39,04	37,20	1,84	0,00			1	1	1	1	1		2		12,00	11,94
	18:00	43,10	39,76	3,34	0,00			1	1	1	1	1		5		13,64	13,65
	19:00	43,27	36,08	7,19	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	44,86	37,62	7,24	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	42,19	36,91	5,28	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	39,19	34,78	4,41	0,00			1	1	1	1	1				13,08	13,02
	23:00	35,77	32,19	3,59	0,00			1	1	1	1	1				9,91	9,82

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 17:15 με 19:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης