

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	41,31	40,07	1,24	0,00			1	1	1		1				11	11,35	11,29
	01:00	37,83	37,73	0,10	0,00			1	1	1		1				10	11,30	11,43
	02:00	35,45	35,45	0,00	0,00			1	1	1		1				9	10,08	10,00
	03:00	33,58	33,58	0,00	0,00			1	1	1		1				6	9,06	9,06
	04:00	32,30	32,30	0,00	0,00			1	1	1		1				6	8,36	8,36
	05:00	32,01	32,01	0,00	0,00			1	1	1		1				6	8,04	8,03
	06:00	32,41	32,41	0,00	0,00			1	1	1		1				6	8,37	8,39
	07:00	35,61	35,61	0,00	0,00			1	1	1		1				7	10,72	10,79
	08:00	40,39	40,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8	12,23	12,26
	09:00	43,76	43,72	0,03	0,00			1	1	1	1	1				9	13,61	13,62
	10:00	45,46	45,27	0,20	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	11:00	47,28	46,73	0,55	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	12:00	49,34	48,53	0,82	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	13:00	51,63	51,09	0,54	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	14:00	50,50	49,55	0,96	0,00			1	1		1	1		7		11	13,63	13,66
	15:00	49,61	48,23	1,38	0,00			1	1	1	1	1		4		10	13,61	13,18
	16:00	50,57	48,70	1,87	0,00			1	1		1	1	1	6		10	13,39	13,40
	17:00	52,30	49,69	2,61	0,00			1	1		1	1	1	5		11	13,03	13,73
	18:00	53,49	50,35	3,14	0,00			1	1		1	1	1	4		11	11,03	13,73
	19:00	53,49	52,13	1,37	0,00			1	1	1	1	1	1	3		11	11,03	13,73
	20:00	52,60	50,18	2,41	0,00			1	1	1	1	1	1	2		11	11,98	13,73
	21:00	52,46	49,84	2,61	0,00		1	1	1	1	1	1				11	13,72	13,73
	22:00	50,21	48,01	2,20	0,00		1	1	1	1	1	1				11	13,72	13,73
	23:00	47,01	44,44	2,58	0,00			1	1	1	1	1				10	13,72	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στα διαστήματα 14:10 – 14:15 και 15:50 – 16:10 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης της G9. Το ΑΠ ΣΙΓΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 15:50 με 20:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης