

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	43,97	43,10	0,88	0,00			1	1	1	1	1				8	13,55	13,52
	01:00	40,57	40,40	0,17	0,00			1	1	1	1	1				7	11,79	11,68
	02:00	37,88	37,74	0,13	0,00			1	1	1	1	1				4	10,27	10,28
	03:00	35,90	35,89	0,02	0,00			1	1	1	1	1				1	9,44	9,42
	04:00	34,19	34,03	0,16	0,00			1	1	1	1	1					8,39	8,18
	05:00	33,95	33,21	0,74	0,00			1	1	1	1	1					7,95	7,96
	06:00	33,56	32,18	1,38	0,00			1	1	1	1	1		2			8,41	8,55
	07:00	36,25	34,18	2,07	0,00			1	1	1	1	1		2		4	11,12	11,12
	08:00	41,69	39,59	2,10	0,00			1	1	1	1	1				4	13,31	13,39
	09:00	44,96	43,59	1,37	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	10:00	46,82	44,84	1,97	0,00			1	1	1	1	1		1		10	13,73	13,73
	11:00	49,37	47,55	1,81	0,00			1	1	1	1	1		2		10	13,73	13,73
	12:00	52,95	50,47	2,48	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	13:00	55,77	52,55	3,22	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	14:00	55,72	52,04	3,69	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	15:00	55,06	50,29	4,77	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	16:00	54,98	46,30	8,68	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	17:00	54,23	46,87	7,36	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	18:00	52,76	45,24	7,52	0,00			1	1	1	1	1		1		11	13,73	13,73
	19:00	51,65	44,36	7,30	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	20:00	52,13	42,41	9,72	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	21:00	52,36	41,07	11,29	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73
	22:00	49,39	38,38	11,00	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	23:00	46,45	35,44	11,01	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 06:40 - 07:35 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης