

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	31,40	28,59	2,81	0,00				1	1	1	1				10,86	10,79
	01:00	29,37	26,90	2,47	0,00				1	1	1	1				8,82	8,71
	02:00	27,84	25,16	2,68	0,00				1	1	1	1				7,24	7,21
	03:00	26,92	24,15	2,77	0,00				1	1	1	1				6,33	6,30
	04:00	26,16	23,00	3,16	0,00					1	1	1				9,22	9,52
	05:00	26,00	21,29	4,72	0,00					1	1	1				10,41	10,41
	06:00	26,58	20,41	6,17	0,00					1	1	1				10,62	10,61
	07:00	28,41	21,99	6,42	0,00					1	1	1				11,31	11,36
	08:00	31,09	23,23	7,86	0,00					1	1	1				12,24	12,31
	09:00	33,17	24,24	8,93	0,00				1	1	1	1				13,01	13,01
	10:00	34,02	26,69	7,33	0,00				1	1	1	1				13,28	13,35
	11:00	35,87	25,67	10,20	0,00				1	1	1	1				13,72	13,72
	12:00	37,61	27,89	9,72	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	38,58	27,43	11,16	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	37,39	26,43	10,96	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	34,67	26,08	8,59	0,00				1	1	1	1				13,70	13,69
	16:00	34,25	25,04	9,20	0,00				1	1	1	1				13,45	13,42
	17:00	35,17	24,87	10,30	0,00				1	1	1	1				13,72	13,73
	18:00	36,50	24,91	11,60	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	37,36	26,05	11,32	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	38,73	27,55	11,18	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	36,68	25,58	11,10	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	33,81	25,65	8,16	0,00				1	1	1	1				13,10	13,04
	23:00	30,90	22,47	8,43	0,00				1	1	1	1				11,17	11,15

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης