

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	43,16	32,71	10,44	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	01:00	39,59	28,52	11,07	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	02:00	37,27	26,54	10,73	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73
	03:00	35,30	26,95	8,35	0,00				1	1	1	1					13,72	13,72
	04:00	33,93	28,32	5,61	0,00				1	1	1	1					13,31	13,26
	05:00	33,42	28,79	4,63	0,00				1	1	1	1					12,79	12,79
	06:00	32,31	26,09	6,22	0,00				1	1	1	1					9,34	11,68
	07:00	34,81	31,27	3,55	0,00			1	1	1	1	1					3,74	11,57
	08:00	40,62	30,26	10,36	0,00			1	1	1	1	1					12,79	13,60
	09:00	43,35	31,97	11,38	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	45,45	34,12	11,34	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	46,82	35,40	11,42	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	49,15	37,34	11,80	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	13:00	51,23	40,03	11,20	0,00			1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	14:00	51,15	41,27	9,88	0,00			1	1	1	1	1				9	12,35	13,73
	15:00	50,84	40,47	10,37	0,00			1	1	1	1	1				6	13,72	13,73
	16:00	50,73	39,35	11,38	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	17:00	51,72	39,68	12,04	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	18:00	52,69	40,57	12,12	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	19:00	52,29	40,23	12,07	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	20:00	51,79	39,59	12,20	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	21:00	50,72	38,62	12,10	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	22:00	47,41	36,37	11,04	0,00			1		1	1	1				11	13,73	13,73
	23:00	44,49	34,46	10,03	0,00			1		1	1	1				8	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα διαστήματα 06:30 - 08:00 και 14:40 - 14:50, πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης