

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	27,41	24,47	2,94	0,00			1		1	1	1				7,68	7,70
	01:00	25,35	23,05	2,29	0,00					1	1	1				10,10	10,08
	02:00	24,14	22,32	1,82	0,00					1	1	1				9,04	9,01
	03:00	23,42	22,67	0,75	0,00					1	1	1				8,32	8,30
	04:00	23,09	22,48	0,61	0,00					1	1	1				7,93	7,93
	05:00	23,54	22,82	0,71	0,00					1	1	1				8,40	8,41
	06:00	25,08	23,65	1,43	0,00					1	1	1				7,99	7,87
	07:00	27,36	26,00	1,37	0,00			1		1	1	1				6,75	6,82
	08:00	30,25	28,77	1,49	0,00			1		1	1	1				9,62	9,70
	09:00	32,79	31,67	1,12	0,00			1		1	1	1		2		11,27	11,28
	10:00	33,36	32,12	1,23	0,00			1	1	1	1	1		1		9,01	8,86
	11:00	33,75	33,04	0,71	0,00			1	1	1	1	1				7,75	7,77
	12:00	34,74	34,25	0,49	0,00			1	1	1	1	1				8,71	8,70
	13:00	35,23	34,49	0,74	0,00			1	1	1	1	1				9,26	9,26
	14:00	33,73	32,27	1,46	0,00			1	1	1	1	1				7,80	7,78
	15:00	32,16	30,63	1,53	0,00			1	1	1	1	1				6,20	6,17
	16:00	32,44	30,06	2,38	0,00			1	1	1	1	1				6,41	6,44
	17:00	34,00	31,29	2,71	0,00			1	1	1	1	1				7,86	7,95
	18:00	36,64	34,59	2,05	0,00			1	1	1	1	1				10,54	10,59
	19:00	38,21	35,03	3,18	0,00			1	1	1	1	1				12,09	12,15
	20:00	40,17	37,20	2,98	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,72
	21:00	37,84	35,64	2,20	0,00			1	1	1	1	1				11,98	11,86
	22:00	34,92	33,48	1,44	0,00			1	1	1	1	1				9,05	8,93
	23:00	31,15	29,79	1,37	0,00			1	1	1	1	1				6,98	7,00

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης