

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	29,57	28,93	0,64	0,00				1	1	1	1				7,51	7,60
	01:00	27,34	25,63	1,71	0,00				1	1	1	1				6,78	6,74
	02:00	26,04	23,82	2,22	0,00				1	1	1	1				5,45	5,42
	03:00	25,38	24,01	1,37	0,00				1	1	1	1				4,76	4,73
	04:00	24,82	23,80	1,02	0,00				1	1	1	1				4,18	4,19
	05:00	24,99	24,07	0,92	0,00				1	1	1	1				4,31	4,36
	06:00	26,35	24,89	1,46	0,00				1	1	1	1				5,65	5,68
	07:00	29,04	27,56	1,48	0,00				1	1	1	1				8,21	8,31
	08:00	33,05	31,81	1,24	0,00			1	1	1	1	1				9,62	9,51
	09:00	35,38	34,64	0,74	0,00			1	1	1	1	1				9,35	9,37
	10:00	36,36	35,42	0,94	0,00			1	1	1	1	1				10,36	10,33
	11:00	37,72	36,80	0,93	0,00			1	1	1	1	1				11,64	11,65
	12:00	39,17	38,45	0,72	0,00			1	1	1	1	1		1		12,56	12,56
	13:00	40,10	39,47	0,63	0,00			1	1	1	1	1		1		13,57	13,51
	14:00	38,38	37,39	0,99	0,00			1	1	1	1	1		1		12,29	12,24
	15:00	36,40	35,45	0,95	0,00			1	1	1	1	1				10,44	10,42
	16:00	36,03	34,79	1,24	0,00			1	1	1	1	1				10,01	10,04
	17:00	37,90	36,38	1,51	0,00			1	1	1	1	1				11,78	11,85
	18:00	40,56	38,52	2,04	0,00			1	1	1	1	1		1		13,69	13,71
	19:00	41,49	38,08	3,41	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	42,47	38,42	4,05	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	39,68	36,86	2,81	0,00			1	1	1	1	1				13,37	13,30
	22:00	36,81	33,88	2,93	0,00			1	1	1	1	1				11,07	11,03
	23:00	33,51	31,99	1,51	0,00			1	1	1	1	1				8,96	8,88

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης