

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοίκ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025	00:00	40,99	32,67	8,33	0,00			1	1	1	1	1					13,72	13,72
	01:00	38,40	29,89	8,51	0,00			1	1	1	1	1					12,47	12,42
	02:00	36,31	28,66	7,65	0,00			1	1	1	1	1					11,70	11,86
	03:00	34,30	26,16	8,14	0,00			1	1		1	1					13,56	13,55
	04:00	33,25	26,52	6,72	0,00			1	1		1	1					12,81	12,78
	05:00	32,89	26,42	6,47	0,00			1	1		1	1					12,39	12,36
	06:00	32,78	25,66	7,12	0,00			1	1		1	1					12,26	12,30
	07:00	35,40	27,67	7,74	0,00			1	1		1	1					13,66	13,66
	08:00	39,19	31,32	7,87	0,00			1	1	1	1	1					13,68	13,64
	09:00	42,29	34,28	8,00	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	43,81	34,64	9,17	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	45,61	35,77	9,84	0,00			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	12:00	48,24	40,41	7,83	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	13:00	51,38	45,09	6,29	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	14:00	52,69	47,94	4,75	0,00			1	1	1	1	1				11	13,73	13,73
	15:00	52,86	47,53	5,33	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	16:00	53,25	46,64	6,61	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	17:00	53,72	47,26	6,46	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	18:00	53,74	44,17	9,57	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	19:00	52,71	41,74	10,97	0,00			1	1	1	1	1				10	13,73	13,73
	20:00	51,86	42,01	9,85	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	21:00	50,98	42,36	8,63	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73
	22:00	47,89	41,61	6,27	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	23:00	44,63	41,07	3,56	0,00			1	1	1	1	1				7	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης