

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	28,01	22,82	5,19	0,00				1		1	1				9,90	9,92
	01:00	26,14	20,19	5,95	0,00				1		1	1				10,49	10,46
	02:00	25,02	19,73	5,29	0,00				1		1	1				9,87	9,86
	03:00	24,21	18,80	5,40	0,00				1		1	1				9,12	9,05
	04:00	23,66	19,68	3,98	0,00				1		1	1				8,51	8,52
	05:00	23,66	17,18	6,48	0,00				1		1	1				8,48	8,50
	06:00	24,17	17,54	6,62	0,00				1		1	1				9,00	9,02
	07:00	24,88	18,28	6,60	0,00				1		1	1				9,66	9,69
	08:00	26,13	20,39	5,74	0,00				1		1	1				10,44	10,45
	09:00	25,97	22,00	3,97	0,00				1		1	1				10,39	10,39
	10:00	26,73	21,65	5,09	0,00				1		1	1				10,68	10,70
	11:00	27,65	23,72	3,93	0,00				1	1	1	1				9,54	9,47
	12:00	29,53	25,13	4,40	0,00				1	1	1	1				8,83	8,86
	13:00	29,84	24,51	5,33	0,00				1	1	1	1				9,23	9,21
	14:00	28,22	20,95	7,27	0,00				1	1	1	1				8,97	9,24
	15:00	27,63	18,19	9,44	0,00					1	1	1				11,05	11,05
	16:00	28,64	19,05	9,59	0,00					1	1	1				11,43	11,44
	17:00	31,02	22,51	8,51	0,00					1	1	1				12,35	12,37
	18:00	33,49	28,70	4,79	0,00			1		1	1	1				12,81	12,66
	19:00	35,84	31,40	4,45	0,00			1	1	1	1	1				9,86	9,88
	20:00	37,34	33,12	4,22	0,00			1	1	1	1	1				11,35	11,31
	21:00	35,84	31,54	4,30	0,00			1	1	1	1	1				9,93	9,85
	22:00	33,10	29,42	3,68	0,00			1	1	1	1	1				9,20	9,41
	23:00	29,91	26,76	3,15	0,00			1		1	1	1				9,93	9,85

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης