

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	36,24	26,45	9,79	0,00			1	1		1	1					13,73	13,73
	01:00	33,47	24,45	9,03	0,00			1	1		1	1					13,01	12,99
	02:00	31,34	23,55	7,79	0,00			1	1		1	1					10,94	10,93
	03:00	30,21	23,49	6,72	0,00			1	1		1	1					9,77	9,73
	04:00	29,11	22,96	6,15	0,00			1	1		1	1					8,67	8,62
	05:00	28,92	22,05	6,86	0,00			1	1		1	1					8,44	8,40
	06:00	29,59	22,89	6,71	0,00			1	1		1	1					9,01	9,03
	07:00	33,48	24,50	8,98	0,00			1	1		1	1					12,60	12,71
	08:00	37,48	29,05	8,43	0,00			1	1	1	1					2	13,73	13,73
	09:00	40,67	33,11	7,56	0,00			1	1	1	1					6	13,73	13,73
	10:00	41,93	34,89	7,03	0,00			1	1	1	1	1				5	13,52	13,50
	11:00	42,54	33,76	8,78	0,00			1	1	1	1	1				1	13,27	13,32
	12:00	45,36	35,51	9,85	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	47,31	36,66	10,64	0,00			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	14:00	47,38	37,50	9,89	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	15:00	47,05	37,98	9,07	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	16:00	46,93	38,27	8,66	0,00			1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	17:00	47,49	40,02	7,48	0,00			1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	18:00	48,61	41,02	7,59	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	19:00	48,60	41,30	7,29	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	20:00	46,65	40,35	6,30	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	21:00	46,73	41,31	5,42	0,00			1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	22:00	44,40	39,68	4,72	0,00			1	1	1	1	1				7	13,61	13,60
	23:00	41,49	37,27	4,22	0,00			1	1	1	1	1				6	12,15	12,09

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 10:35 ως το τέλος της ημέρας. Στο διάστημα 08:50 – 13:40 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης