

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	38,45	35,02	3,43	0,00			1	1	1	1	1				3	10,22	10,14	
	01:00	35,42	32,15	3,27	0,00			1	1	1	1	1						8,79	8,74
	02:00	33,06	31,30	1,76	0,00			1	1	1	1	1						6,74	6,70
	03:00	31,47	30,41	1,06	0,00			1	1	1	1	1						5,16	5,15
	04:00	30,49	29,54	0,95	0,00			1	1	1	1	1						5,08	4,18
	05:00	30,00	28,96	1,04	0,00			1	1	1	1	1						5,41	3,76
	06:00	30,50	29,60	0,90	0,00			1	1	1	1	1						5,54	4,34
	07:00	33,77	33,27	0,50	0,00			1	1	1	1	1						7,57	7,64
	08:00	37,93	37,87	0,06	0,00			1	1	1	1	1					1	11,34	11,41
	09:00	41,33	41,19	0,14	0,00			1	1	1	1	1					6	13,10	13,12
	10:00	42,84	42,76	0,08	0,00			1	1	1	1	1					6	13,62	13,65
	11:00	44,62	44,32	0,30	0,00			1	1	1	1	1					9	13,73	13,73
	12:00	47,42	46,96	0,47	0,00			1	1	1	1	1					11	13,73	13,73
	13:00	49,73	48,98	0,75	0,00			1	1	1	1	1			1		11	13,73	13,73
	14:00	49,10	48,62	0,48	0,00			1	1	1	1	1					11	13,73	13,73
	15:00	48,12	47,55	0,57	0,00			1	1	1	1	1					10	13,73	13,73
	16:00	47,55	46,84	0,72	0,00			1	1	1	1	1					10	13,73	13,73
	17:00	48,05	47,35	0,70	0,00			1	1	1	1	1					10	13,73	13,73
	18:00	49,91	49,68	0,23	0,00			1	1	1	1	1			1		11	13,73	13,73
	19:00	50,33	50,32	0,01	0,00			1	1	1	1	1			2		11	13,73	13,73
	20:00	48,73	48,73	0,00	0,00			1	1	1	1	1			1		11	13,73	13,73
	21:00	48,61	48,61	0,00	0,00			1	1	1	1	1					11	13,73	13,73
	22:00	45,91	45,88	0,04	0,00			1	1	1	1	1					9	13,73	13,73
	23:00	42,53	42,31	0,22	0,00			1	1	1	1	1					6	13,39	13,37

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:15. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης