

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερ αίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	35,26	32,63	2,64	0,00			1	1	1	1					5	12,74	12,71	
	01:00	32,76	29,14	3,61	0,00			1	1	1	1						3	10,71	10,69
	02:00	31,11	26,82	4,28	0,00			1	1	1	1							10,65	10,63
	03:00	29,63	25,70	3,93	0,00			1	1	1	1							9,20	9,16
	04:00	28,58	24,02	4,57	0,00			1	1	1	1							8,11	8,09
	05:00	28,58	24,94	3,64	0,00			1	1	1	1		1					8,07	8,08
	06:00	28,67	24,56	4,11	0,00			1	1		1				3			9,65	9,71
	07:00	31,12	25,96	5,16	0,00			1	1		1				1		5	12,16	12,22
	08:00	34,49	30,13	4,36	0,00			1	1	1	1				1		3	9,30	12,20
	09:00	37,51	34,18	3,33	0,00			1	1	1	1				2		4	13,01	13,72
	10:00	38,70	36,62	2,08	0,00			1	1	1	1				4		4	13,71	13,71
	11:00	39,55	37,73	1,83	0,00			1	1	1	1		1			3		7	13,73
	12:00	41,38	38,29	3,09	0,00			1	1	1	1	1			2		8	13,73	13,73
	13:00	42,36	38,75	3,61	0,00			1	1	1	1	1					5	13,71	13,72
	14:00	41,31	36,96	4,35	0,00			1	1	1	1	1					3	13,71	13,69
	15:00	39,72	36,75	2,97	0,00			1	1	1	1	1			2			6,54	12,55
	16:00	39,42	38,37	1,05	0,00			1	1	1	1	1	1		4			1,37	11,24
	17:00	40,87	40,08	0,79	0,00			1	1	1	1	1	1		4		1	1,00	12,54
	18:00	43,01	41,72	1,29	0,00			1	1	1	1	1	1		2		5	3,27	13,44
	19:00	43,68	42,36	1,32	0,00			1	1	1	1	1	1				8	13,71	13,73
	20:00	45,28	44,21	1,07	0,00			1	1	1	1	1	1				8	13,73	13,73
	21:00	43,97	42,92	1,05	0,00			1	1	1	1	1	1				8	13,68	13,67
	22:00	40,75	39,46	1,29	0,00			1	1	1	1	1	1				7	11,94	11,86
	23:00	37,18	35,69	1,49	0,00			1	1	1	1	1	1				3	10,07	10,09

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Στα διαστήματα 08:40 με 09:00 και 15:30 με 18:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης