

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περπορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2025	00:00	45,30	39,22	6,08	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	01:00	42,99	38,38	4,61	0,00			1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	02:00	41,01	37,66	3,35	0,00			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	03:00	39,07	35,54	3,53	0,00			1	1	1	1	1					13,19	13,11
	04:00	37,48	33,58	3,90	0,00			1	1	1	1	1					11,55	11,49
	05:00	36,06	33,74	2,32	0,00			1	1	1	1	1					11,47	11,46
	06:00	34,89	33,26	1,63	0,00		1	1	1		1	1				2	10,20	10,31
	07:00	36,23	35,50	0,73	0,00		1	1	1		1	1				8	12,52	13,08
	08:00	38,16	37,71	0,45	0,00			1	1	1	1	1				10	12,16	12,89
	09:00	39,94	39,81	0,13	0,00			1	1	1	1	1				10	12,74	13,44
	10:00	41,71	41,71	0,00	0,00			1	1	1	1	1				8	12,77	13,73
	11:00	43,25	43,23	0,02	0,00			1	1	1	1	1				8	12,77	13,73
	12:00	45,91	45,90	0,00	0,00			1	1	1	1	1				9	12,77	13,73
	13:00	47,78	47,75	0,03	0,00			1	1	1	1	1				11	12,77	13,73
	14:00	48,18	48,11	0,07	0,00			1	1	1	1	1				11	12,77	13,73
	15:00	48,84	48,75	0,09	0,00			1	1	1	1	1		1		11	12,77	13,73
	16:00	50,00	49,95	0,05	0,00			1	1	1	1	1		2		11	12,77	13,73
	17:00	50,96	50,78	0,19	0,00			1	1	1	1	1		3		11	12,77	13,73
	18:00	51,03	51,02	0,01	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,39	13,73
	19:00	50,57	50,57	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	20:00	49,36	49,36	0,00	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	21:00	50,40	50,32	0,08	0,00			1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	22:00	48,98	48,36	0,62	0,00			1	1	1	1	1		1		10	13,73	13,73
	23:00	46,66	46,17	0,50	0,00			1	1	1	1	1				9	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 04:00 με 18:30. Το ΑΠ ΚΑΣΤΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης