

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	43,72	43,12	0,60	0,00			1	1	1	1	1		7			13,73	13,73
	01:00	40,41	39,51	0,90	0,00			1	1	1	1	1		3			13,10	13,06
	02:00	37,79	36,89	0,90	0,00			1	1	1	1	1					11,83	11,80
	03:00	36,11	35,09	1,02	0,00			1	1	1	1	1					10,21	10,19
	04:00	34,63	33,52	1,12	0,00			1	1	1	1	1					8,70	8,70
	05:00	34,20	32,58	1,61	0,00			1	1	1	1	1					8,24	8,19
	06:00	34,28	32,73	1,55	0,00				1	1	1	1		2		2	9,25	9,60
	07:00	38,13	37,39	0,74	0,00				1	1	1	1		1		8	13,02	12,92
	08:00	42,83	42,51	0,32	0,00			1	1	1	1	1		4		8	12,76	12,91
	09:00	46,71	46,49	0,22	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	10:00	48,84	48,60	0,24	0,00			1	1	1	1	1		3		11	13,73	13,73
	11:00	51,30	50,88	0,42	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	12:00	54,32	53,77	0,55	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	13:00	57,48	56,56	0,92	0,00			1	1	1	1	1		8		11	13,73	13,73
	14:00	57,28	55,65	1,63	0,00			1	1	1	1	1		7		11	13,57	13,73
	15:00	56,88	55,50	1,38	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	16:00	55,81	54,58	1,23	0,00			1	1	1	1	1		6		11	13,73	13,73
	17:00	55,14	54,43	0,71	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	18:00	54,59	54,28	0,30	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	19:00	53,58	53,50	0,08	0,00			1	1	1	1	1		5		11	13,73	13,73
	20:00	52,30	51,93	0,36	0,00			1	1	1	1	1		4		11	13,73	13,73
	21:00	53,55	52,21	1,34	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		11	13,73	13,73
	22:00	50,94	48,17	2,76	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		10	13,73	13,73
	23:00	47,49	42,76	4,73	0,00		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας ως τις 09:30 ενώ το ΑΠ Σίγγρι στο διάστημα 10:30 - 14:45.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης