

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	30,08	21,92	8,15	0,00					1	1	1					12,08	12,06	
	01:00	27,73	21,43	6,30	0,00					1	1	1					11,12	11,10	
	02:00	26,56	18,98	7,58	0,00					1	1	1					10,63	10,63	
	03:00	25,49	18,73	6,77	0,00					1	1	1					10,20	10,19	
	04:00	24,92	17,85	7,07	0,00					1	1	1					9,76	9,77	
	05:00	25,45	18,87	6,59	0,00					1	1	1					10,15	10,17	
	06:00	26,60	19,47	7,13	0,00					1	1	1					10,61	10,64	
	07:00	29,59	22,94	6,65	0,00					1	1	1					11,16	11,16	
	08:00	32,66	25,69	6,96	0,00				1	1	1	1					11,93	11,98	
	09:00	34,23	26,40	7,83	0,00				1	1	1	1					13,53	13,51	
	10:00	35,07	26,92	8,15	0,00				1	1	1	1					13,71	13,70	
	11:00	36,28	28,43	7,84	0,00				1	1	1	1					13,73	13,73	
	12:00	38,23	32,42	5,81	0,00			1	1	1	1	1					13,10	13,12	
	13:00	39,16	33,14	6,02	0,00			1	1	1	1	1					13,36	13,35	
	14:00	37,61	30,79	6,83	0,00			1	1	1	1	1					13,13	13,10	
	15:00	35,46	31,14	4,32	0,00			1	1	1	1	1					11,40	11,38	
	16:00	35,45	30,15	5,30	0,00				1	1	1	1	1			1	12,25	12,35	
	17:00	37,23	31,44	5,79	0,00				1	1	1	1	1			4	13,73	13,73	
	18:00	40,14	32,62	7,52	0,00				1	1	1	1	1			6	13,73	13,73	
	19:00	41,66	30,89	10,77	0,00				1	1	1	1	1			7	13,73	13,73	
	20:00	43,05	32,37	10,68	0,00				1	1	1	1	1			6	13,73	13,73	
	21:00	40,44	30,50	9,94	0,00				1	1	1	1	1			5	13,73	13,73	
	22:00	36,80	29,85	6,95	0,00				1	1	1	1	1			2	13,67	13,66	
	23:00	33,22	27,47	5,76	0,00				1	1	1	1	1					12,61	12,56

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης