

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ. (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025	00:00	31,30	30,98	0,32	0,00				1	1	1	1					10,70	10,67
	01:00	29,10	29,08	0,02	0,00				1	1	1	1					8,53	8,46
	02:00	27,33	27,33	0,00	0,00				1	1	1	1					7,30	7,21
	03:00	26,54	26,54	0,00	0,00			1	1		1	1					6,10	6,06
	04:00	25,57	25,57	0,01	0,00			1	1		1	1					5,09	5,07
	05:00	25,64	25,27	0,38	0,00			1	1		1	1					6,35	6,36
	06:00	26,35	25,95	0,39	0,00			1	1		1	1					7,08	7,12
	07:00	28,18	27,49	0,69	0,00			1	1		1	1					7,70	7,75
	08:00	30,79	29,73	1,06	0,00			1	1		1	1				2	9,60	9,63
	09:00	33,46	32,78	0,68	0,00			1	1		1	1				4	11,01	11,00
	10:00	34,16	34,01	0,15	0,00			1	1		1	1				4	10,53	10,36
	11:00	35,79	35,76	0,03	0,00			1	1	1	1	1				2	8,75	8,77
	12:00	37,35	37,30	0,05	0,00			1	1	1	1	1				2	10,16	10,22
	13:00	38,35	38,26	0,09	0,00			1	1	1	1	1				2	11,23	11,24
	14:00	36,80	36,58	0,22	0,00			1	1	1	1	1				1	10,31	10,32
	15:00	35,37	35,17	0,20	0,00			1	1	1	1	1					9,40	9,39
	16:00	35,09	35,07	0,02	0,00			1	1	1	1	1					9,03	9,05
	17:00	36,93	36,80	0,13	0,00			1	1	1	1	1		2		2	10,51	10,69
	18:00	38,49	38,48	0,02	0,00			1	1	1	1			6		3	13,45	13,47
	19:00	39,14	39,14	0,00	0,00			1	1	1	1			2		8	13,69	13,70
	20:00	40,49	40,32	0,17	0,00			1	1	1	1			1		10	13,73	13,73
	21:00	38,01	36,65	1,37	0,00			1	1	1	1					10	13,18	13,08
	22:00	34,96	32,15	2,81	0,00			1		1	1					10	13,00	13,14
	23:00	32,12	29,06	3,06	0,00			1		1	1					8	12,90	12,86

Μισθωμένη ισχύς 11 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης