

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	9,41	8,31	1,10			1	1	1						1,86	1,83	
	01:00	8,72	7,93	0,78				1	1						1,96	1,99	
	02:00	8,10	7,50	0,61				1	1						1,60	1,59	
	03:00	7,72	7,07	0,65				1	1						1,20	1,19	
	04:00	7,50	6,89	0,60				1	1						0,99	0,99	
	05:00	7,45	6,85	0,60				1	1						0,94	0,94	
	06:00	7,58	6,97	0,62				1	1						1,04	1,05	
	07:00	8,21	7,60	0,61				1	1						1,66	1,69	
	08:00	8,43	7,41	1,02				1	1						1,92	1,93	
	09:00	9,06	8,28	0,78				1	1						2,51	2,52	
	10:00	9,52	8,86	0,66				1	1						2,94	2,95	
	11:00	10,04	9,31	0,73				1	1						3,00	2,99	
	12:00	10,31	9,65	0,66			1	1	1						2,72	2,72	
	13:00	10,43	9,81	0,62			1	1	1						2,83	2,84	
	14:00	10,08	9,48	0,60			1	1	1						2,49	2,49	
	15:00	9,94	9,28	0,66			1	1	1						2,34	2,34	
	16:00	9,98	9,43	0,55			1	1	1						2,39	2,39	
	17:00	10,46	10,15	0,30			1	1	1						2,79	2,81	
	18:00	11,40	11,16	0,23			1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	11,57	11,29	0,28		1	1	1	1						2,98	2,97	
	20:00	11,66	11,42	0,23		1	1	1	1						2,93	2,94	
	21:00	11,72	11,09	0,62		1	1	1	1						2,98	2,98	
	22:00	10,94	10,39	0,56		1	1	1	1						2,31	2,29	
	23:00	10,21	9,89	0,31		1		1	1						2,54	2,58	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης