

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ρ Α Ν Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,92	5,64	2,28		1	1		1						2,55	2,54	
	01:00	7,32	4,77	2,54			1		1						2,56	2,57	
	02:00	6,91	4,54	2,37			1		1						2,42	2,42	
	03:00	6,63	4,37	2,26			1		1						2,29	2,28	
	04:00	6,53	4,35	2,18			1		1						2,19	2,19	
	05:00	6,63	4,36	2,26			1		1						2,28	2,28	
	06:00	7,12	4,67	2,45			1		1						2,49	2,49	
	07:00	7,58	4,97	2,61			1		1						2,64	2,65	
	08:00	8,27	5,42	2,85			1		1						2,88	2,89	
	09:00	8,89	5,91	2,98		1	1		1						3,03	3,04	
	10:00	9,22	6,23	2,99		1	1		1						3,04	3,04	
	11:00	9,36	6,35	3,01		1	1		1						3,04	3,04	
	12:00	9,74	6,85	2,88		1	1		1						3,04	3,04	
	13:00	9,87	7,17	2,69		1	1		1						3,04	3,04	
	14:00	9,66	6,65	3,00		1	1		1						3,04	3,04	
	15:00	9,28	6,31	2,96		1	1		1						3,04	3,04	
	16:00	9,02	6,06	2,96		1	1		1						3,04	3,04	
	17:00	9,30	6,34	2,96		1	1		1						3,04	3,04	
	18:00	10,05	7,19	2,86		1	1		1						3,04	3,04	
	19:00	10,50	7,66	2,84		1	1		1						3,04	3,04	
	20:00	11,16	8,24	2,92	1	1	1		1						3,04	3,04	
	21:00	10,34	7,50	2,83	1	1	1		1						3,04	3,04	
	22:00	9,40	6,56	2,84	1	1			1						3,04	3,04	
	23:00	8,55	5,89	2,66	1	1			1						2,97	2,96	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης