

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	9,61	6,80	2,81				1	1						2,98	2,98	
	01:00	8,89	6,64	2,25				1	1						2,29	2,34	
	02:00	8,21	5,59	2,63			1		1						2,85	2,88	
	03:00	7,92	5,22	2,70			1		1						2,78	2,77	
	04:00	7,71	5,03	2,68			1		1						2,70	2,70	
	05:00	7,78	5,08	2,70			1		1						2,72	2,72	
	06:00	8,20	5,40	2,80			1		1						2,86	2,87	
	07:00	8,89	6,22	2,68		1	1		1						3,03	3,03	
	08:00	9,94	7,36	2,59		1	1		1						3,01	3,00	
	09:00	11,05	8,59	2,46				1	1						3,02	3,02	
	10:00	11,48	8,86	2,62				1	1						3,04	3,04	
	11:00	11,64	9,13	2,52				1	1						3,04	3,04	
	12:00	12,00	9,47	2,53			1	1	1						3,04	3,04	
	13:00	12,47	9,54	2,93			1	1	1						3,04	3,04	
	14:00	12,42	10,09	2,33			1	1	1						3,04	3,04	
	15:00	12,04	9,76	2,27			1	1	1						3,04	3,04	
	16:00	11,99	9,84	2,15			1	1	1						3,04	3,04	
	17:00	12,61	10,58	2,04			1	1	1						3,04	3,04	
	18:00	13,52	10,96	2,55	1		1	1	1						3,04	3,04	
	19:00	13,89	10,93	2,96	1		1	1	1						3,04	3,04	
	20:00	13,66	10,65	3,01	1		1	1	1						3,04	3,04	
	21:00	13,23	10,22	3,01	1		1	1	1						3,04	3,04	
	22:00	11,81	8,82	3,00	1		1	1	1						3,03	3,02	
	23:00	10,77	7,89	2,87			1	1	1						3,04	3,04	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης