

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	9,24	7,46	1,78	1	1			1						2,04	2,43	
	01:00	8,40	6,84	1,55	1	1			1						2,44	2,91	
	02:00	7,79	6,23	1,56	1	1			1						2,40	2,52	
	03:00	7,38	5,58	1,80		1			1						2,44	2,59	
	04:00	7,15	5,28	1,87		1			1						2,44	2,50	
	05:00	7,07	5,15	1,92		1			1						2,44	2,48	
	06:00	7,33	5,22	2,11		1			1						2,44	2,56	
	07:00	8,30	5,98	2,32		1	1		1						2,44	2,90	
	08:00	9,34	7,40	1,94		1	1		1						2,44	3,04	
	09:00	10,20	8,31	1,89				1	1						2,08	2,42	
	10:00	10,42	8,39	2,03				1	1						2,44	3,04	
	11:00	10,67	8,70	1,97				1	1						2,44	3,04	
	12:00	10,97	9,10	1,87				1	1						2,44	3,04	
	13:00	11,29	9,35	1,94		1		1	1						2,41	2,89	
	14:00	11,74	10,03	1,72		1		1	1						2,44	3,04	
	15:00	11,30	10,22	1,08		1		1	1						2,44	3,04	
	16:00	11,13	10,59	0,54		1		1	1						1,01	3,04	
	17:00	11,39	11,13	0,26	1	1		1	1						1,06	2,85	
	18:00	11,97	11,63	0,34	1	1		1	1						2,44	3,03	
	19:00	12,07	11,92	0,15	1	1		1	1						2,44	3,04	
	20:00	11,65	11,54	0,11	1	1		1	1						2,44	2,95	
	21:00	11,80	11,53	0,27	1	1		1	1						2,44	3,00	
	22:00	11,06	10,78	0,29	1	1		1	1						0,84	2,44	
	23:00	10,25	10,25	0,00		1		1	1						0,00	2,31	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΑΓ.ΣΩΖΩΝ και ΑΓ.ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 21:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης