

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	5,95	5,09	0,86			1		1						1,63	1,62	
	01:00	5,54	4,79	0,75			1		1						1,20	1,20	
	02:00	5,37	4,53	0,84			1		1						1,04	1,03	
	03:00	5,22	4,36	0,85					1						1,63	1,68	
	04:00	5,22	4,79	0,43					1						1,83	1,83	
	05:00	5,29	4,54	0,75					1						1,85	1,85	
	06:00	6,06	5,08	0,98			1		1						1,89	1,89	
	07:00	6,48	5,64	0,84			1		1						2,11	2,13	
	08:00	7,22	6,50	0,72		1	1		1						2,25	2,24	
	09:00	7,57	6,84	0,72		1	1		1						2,15	2,15	
	10:00	7,75	6,96	0,80		1	1		1						2,32	2,34	
	11:00	7,96	7,09	0,87		1	1		1						2,53	2,54	
	12:00	8,04	6,91	1,13		1	1		1						2,62	2,59	
	13:00	7,92	7,16	0,76		1	1		1						2,51	2,51	
	14:00	7,48	6,77	0,71		1	1		1						2,08	2,08	
	15:00	6,78	6,12	0,65		1	1		1						1,58	1,62	
	16:00	6,58	5,98	0,60			1		1						2,23	2,23	
	17:00	7,08	6,61	0,47				1	1						1,42	1,19	
	18:00	7,89	7,51	0,37				1	1						1,33	1,36	
	19:00	8,52	8,07	0,45				1	1						1,95	1,98	
	20:00	9,04	8,50	0,55				1	1						2,54	2,53	
	21:00	8,44	7,84	0,60				1	1						1,95	1,94	
	22:00	7,48	7,04	0,44				1	1						1,01	0,99	
	23:00	6,54	6,33	0,21				1	1						0,42	0,58	

Τα ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ και ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίασαν πρόβλημα επικοινωνίας στα διαστήματα 23:10 με 23:20 και 23:10 με 23:25, αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης