

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2025	00:00	12,47	11,49	0,97		1	1	1	1						2,44	3,04	
	01:00	11,53	10,64	0,89		1	1	1	1						2,44	2,81	
	02:00	10,55	10,00	0,55		1	1	1	1						2,16	2,28	
	03:00	10,02	9,60	0,42			1	1	1						2,37	2,43	
	04:00	9,62	9,00	0,62			1	1	1						1,93	1,86	
	05:00	9,37	8,47	0,90	1	1	1		1						2,22	2,84	
	06:00	9,29	8,36	0,93	1	1	1		1						2,44	2,78	
	07:00	10,08	8,93	1,15	1	1	1		1						2,16	2,36	
	08:00	11,25	10,02	1,22		1		1	1						2,35	2,86	
	09:00	12,21	11,14	1,07		1		1	1						2,44	3,04	
	10:00	12,70	11,32	1,38		1	1	1	1						2,44	3,04	
	11:00	13,08	11,68	1,40		1	1	1	1						2,44	3,04	
	12:00	13,61	12,65	0,96	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	14,41	13,50	0,91	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	14:00	14,94	14,37	0,57	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	15:00	14,80	14,40	0,40	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	16:00	14,74	14,07	0,68	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	17:00	14,89	14,26	0,63	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	18:00	15,26	14,69	0,56	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	19:00	15,20	14,63	0,58	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	20:00	14,67	13,97	0,70	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	21:00	14,25	12,98	1,27	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	22:00	13,62	11,99	1,63	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	23:00	12,91	11,31	1,61	1	1	1	1	1						2,44	3,00	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης