

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025	00:00	11,10	11,05	0,06		1		1	1						2,42	2,55	
	01:00	10,14	10,14	0,00		1		1	1						2,13	2,18	
	02:00	9,47	9,47	0,00		1		1	1						2,10	2,25	
	03:00	9,00	9,00	0,00				1	1						2,42	2,48	
	04:00	8,82	8,80	0,02				1	1						2,30	2,30	
	05:00	8,74	8,63	0,12				1	1						2,24	2,24	
	06:00	8,79	8,64	0,15				1	1						2,25	2,25	
	07:00	9,57	9,45	0,12				1	1						2,42	2,69	
	08:00	10,68	10,68	0,00			1	1	1						2,44	2,89	
	09:00	11,87	11,86	0,01	1		1	1	1						2,44	3,04	
	10:00	12,48	12,46	0,02	1		1	1	1				1		2,44	3,03	
	11:00	12,87	12,87	0,01	1	1	1	1	1						2,44	3,02	
	12:00	13,56	13,56	0,00	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	13:00	14,18	14,18	0,00	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	14:00	14,14	14,14	0,00	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	15:00	13,53	13,51	0,02	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	16:00	13,02	12,88	0,14	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	17:00	13,22	13,17	0,04	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	18:00	13,40	13,35	0,05	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	19:00	13,53	13,45	0,08	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	20:00	13,48	13,41	0,07	1	1	1	1	1						2,44	3,04	
	21:00	13,55	13,33	0,23	1	1	1	1	1				1		2,44	3,04	
	22:00	12,64	12,44	0,19	1	1	1	1	1						2,43	2,88	
	23:00	11,77	11,33	0,43		1	1	1	1	1						2,44	2,96

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης