

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2025	00:00	10,98	9,37	1,61			1	1	1						2,44	2,91	
	01:00	10,10	8,26	1,84			1	1	1						2,40	2,75	
	02:00	9,33	7,50	1,84				1	1						2,44	2,81	
	03:00	8,91	7,01	1,90				1	1						2,36	2,40	
	04:00	8,69	6,84	1,85		1	1		1						2,07	2,39	
	05:00	8,54	6,50	2,04		1	1		1						2,44	2,99	
	06:00	8,73	6,63	2,09		1	1		1						2,44	3,03	
	07:00	9,47	7,59	1,88		1	1		1						2,18	2,47	
	08:00	10,44	8,53	1,91				1	1						2,44	3,04	
	09:00	11,12	9,20	1,92				1	1						2,44	3,04	
	10:00	11,27	9,38	1,88		1		1	1						2,44	3,04	
	11:00	11,65	9,65	2,00		1		1	1						2,44	3,04	
	12:00	12,01	9,97	2,04		1		1	1						2,44	3,04	
	13:00	12,31	10,22	2,09		1		1	1						2,44	3,04	
	14:00	12,22	10,20	2,03		1		1	1						2,44	3,04	
	15:00	12,06	10,16	1,90		1		1	1						2,44	3,04	
	16:00	11,70	10,00	1,70		1		1	1						2,44	3,04	
	17:00	11,74	10,35	1,39		1	1	1	1						2,22	3,04	
	18:00	12,42	11,28	1,14		1	1	1	1						1,22	3,00	
	19:00	12,75	10,64	2,12	1	1	1	1	1						2,44	2,96	
	20:00	12,69	10,55	2,14	1	1	1	1	1						2,44	2,92	
	21:00	12,32	10,25	2,08		1	1	1	1						2,44	3,00	
	22:00	11,15	8,87	2,29		1	1	1	1						2,32	2,50	
	23:00	9,88	8,45	1,43			1	1	1						2,01	2,07	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Αγ. Σώζων και Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:40 με με 18:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης