

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2025	00:00	11,24	8,94	2,30	1		1			3	2,65
	01:00	10,52	8,48	2,04	1		1			2	2,65
	02:00	9,82	8,12	1,71	1		1			1	2,65
	03:00	9,51	7,56	1,95	1		1			1	2,65
	04:00	9,29	7,02	2,27	1		1				2,65
	05:00	8,91	6,53	2,38	1		1				2,65
	06:00	8,55	6,25	2,30	1		1				2,65
	07:00	9,27	7,11	2,16	1		1				2,65
	08:00	10,09	7,65	2,43	1		1				2,65
	09:00	10,69	8,25	2,44	1		1				2,65
	10:00	10,69	8,39	2,30	1		1				2,65
	11:00	10,81	8,42	2,39	1		1				2,65
	12:00	11,26	8,72	2,55	1		1				2,65
	13:00	11,44	8,97	2,47	1		1			1	2,65
	14:00	11,48	9,20	2,29	1		1			1	2,65
	15:00	11,70	9,38	2,32	1		1			1	2,65
	16:00	11,58	9,46	2,12	1		1			1	2,65
	17:00	11,48	9,40	2,08	1		1			1	2,65
	18:00	11,81	9,85	1,96	1		1			2	2,65
	19:00	12,21	10,49	1,71	1		1			2	2,65
	20:00	12,00	11,27	0,74	1		1			3	2,65
	21:00	11,20	10,60	0,60	1		1			3	2,65
	22:00	10,47	9,54	0,93	1		1			3	2,65
	23:00	9,84	8,40	1,45	1		1			2	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης