

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	9,25	9,25	0,00		1				7	2,65
	01:00	7,12	7,12	0,00		1	1			2	2,61
	02:00	8,18	8,18	0,00		1	1			2	2,65
	03:00	8,77	8,77	0,00		1	1			2	2,65
	04:00	8,62	8,62	0,00		1	1			2	2,65
	05:00	8,61	8,61	0,00		1	1			2	2,65
	06:00	8,92	8,92	0,00		1	1			2	2,65
	07:00	9,24	9,24	0,00		1	1			2	2,65
	08:00	9,84	9,73	0,11		1	1			2	2,65
	09:00	10,34	9,92	0,42		1				7	2,65
	10:00	10,75	10,19	0,57		1				7	2,65
	11:00	10,54	10,17	0,38		1				7	2,65
	12:00	10,70	10,50	0,21		1				7	2,65
	13:00	10,92	10,77	0,14		1				8	2,65
	14:00	10,68	10,62	0,06		1				8	2,65
	15:00	10,51	10,49	0,02		1				8	2,65
	16:00	10,50	10,49	0,00		1				8	2,65
	17:00	10,90	10,90	0,00		1	1			6	2,65
	18:00	11,68	11,68	0,00		1	1			5	2,65
	19:00	11,81	11,81	0,00		1	1			5	2,65
	20:00	12,21	12,21	0,00		1	1			5	2,65
	21:00	12,00	12,00	0,00		1	1			5	2,65
	22:00	11,32	11,30	0,01		1	1			5	2,65
	23:00	10,89	10,85	0,05		1	1			5	2,65

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW. Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Γενική διακοπή στις 01:20 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης