

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 2 Αυγούστου 2025	00:00	9,42	7,67	1,75	1		1				2,65
	01:00	9,20	7,18	2,02	1		1				2,65
	02:00	8,46	6,42	2,05	1		1				2,65
	03:00	8,28	6,08	2,21	1		1				2,65
	04:00	8,02	5,50	2,52	1		1				2,65
	05:00	7,92	5,33	2,58	1		1				2,65
	06:00	7,90	5,30	2,60	1		1				2,65
	07:00	8,42	5,82	2,60	1		1				2,65
	08:00	9,22	6,62	2,60	1		1				2,65
	09:00	9,62	7,02	2,60	1		1				2,65
	10:00	9,82	7,22	2,60	1		1				2,65
	11:00	10,31	7,76	2,56	1		1				2,65
	12:00	10,63	8,05	2,57	1		1				2,65
	13:00	10,93	8,44	2,49	1		1				2,65
	14:00	10,86	8,77	2,09	1		1				2,65
	15:00	10,62	8,94	1,68	1		1				2,65
	16:00	10,40	9,30	1,09	1		1			1	2,65
	17:00	10,43	9,02	1,41	1		1			1	2,65
	18:00	10,79	9,24	1,55	1		1			1	2,65
	19:00	10,86	10,52	0,35	1		1			2	2,65
	20:00	10,66	10,62	0,04	1		1			3	2,65
	21:00	10,93	10,93	0,00	1		1			3	2,65
	22:00	10,55	10,42	0,13	1		1			3	2,65
	23:00	10,11	9,72	0,39	1		1			3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης