

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	10,16	10,15	0,01		1	1			5	2,65
	01:00	9,59	9,55	0,04		1	1			5	2,65
	02:00	9,07	8,90	0,16		1	1			5	2,65
	03:00	9,94	9,72	0,21		1	1			3	2,65
	04:00	9,69	9,41	0,28		1	1			3	2,65
	05:00	9,75	9,24	0,51		1	1			3	2,65
	06:00	9,94	9,28	0,65		1	1			3	2,65
	07:00	10,23	9,75	0,48		1	1			3	2,65
	08:00	10,62	10,21	0,40		1	1			4	2,65
	09:00	11,11	10,66	0,44		1				8	2,65
	10:00	11,13	10,54	0,59		1				8	2,65
	11:00	11,45	10,73	0,71		1				8	2,65
	12:00	12,15	10,90	1,25		1				8	2,65
	13:00	11,76	10,40	1,36		1				8	2,65
	14:00	11,81	10,52	1,29		1				8	2,65
	15:00	11,34	10,22	1,12		1				8	2,65
	16:00	11,01	10,22	0,79		1				8	2,65
	17:00	11,60	11,05	0,56		1	1			6	2,65
	18:00	12,09	11,61	0,48		1	1			5	2,65
	19:00	12,22	11,87	0,35		1	1			5	2,65
	20:00	12,57	11,94	0,63		1	1			5	2,65
	21:00	12,22	11,25	0,97		1	1			5	2,65
	22:00	11,38	10,00	1,39		1	1			5	2,65
	23:00	10,93	9,50	1,43		1	1			5	1,83

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW. Μισθωμένη ισχύς 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης