

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 3 Αυγούστου 2025	00:00	9,26	8,84	0,42	1		1			1	2,65
	01:00	8,50	7,78	0,72	1		1				2,65
	02:00	8,19	7,24	0,96	1		1				2,65
	03:00	7,96	6,81	1,16	1		1				2,65
	04:00	7,75	6,13	1,62	1		1				2,65
	05:00	7,66	5,83	1,84	1		1				2,65
	06:00	7,59	5,87	1,72	1		1				2,65
	07:00	8,03	6,18	1,85	1		1				2,65
	08:00	8,63	7,04	1,59	1		1				2,65
	09:00	9,14	7,56	1,59	1		1				2,65
	10:00	9,58	8,24	1,34	1		1				2,65
	11:00	10,10	8,74	1,37	1		1				2,65
	12:00	10,40	8,66	1,74	1		1				2,65
	13:00	10,48	8,91	1,56	1		1				2,65
	14:00	10,32	9,30	1,03	1		1			1	2,65
	15:00	10,43	9,77	0,65	1		1			1	2,65
	16:00	10,27	9,80	0,47	1		1			2	2,65
	17:00	10,39	10,09	0,30	1		1			2	2,65
	18:00	10,74	10,53	0,21	1		1			2	2,65
	19:00	11,04	10,86	0,19	1		1			3	2,65
	20:00	11,27	10,71	0,56	1		1			3	2,65
	21:00	11,74	11,14	0,60	1		1			3	2,65
	22:00	11,77	11,14	0,63	1		1			3	2,65
	23:00	11,54	10,91	0,63	1		1			3	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης