

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	10,52	8,91	1,61		1	1			5	2,18
	01:00	10,90	9,27	1,63		1	1			3	2,65
	02:00	9,73	7,96	1,77		1	1			1	2,65
	03:00	9,22	6,98	2,24		1	1				2,65
	04:00	9,03	6,62	2,42		1	1				2,65
	05:00	9,03	6,42	2,61		1	1				2,65
	06:00	9,18	6,58	2,60		1	1				2,65
	07:00	9,59	6,98	2,60		1	1				2,65
	08:00	10,04	7,57	2,47		1	1				2,65
	09:00	10,45	7,97	2,47		1				5	2,65
	10:00	10,48	7,99	2,49		1				5	2,65
	11:00	11,18	9,10	2,08		1				6	2,65
	12:00	11,73	9,64	2,09		1				7	2,65
	13:00	11,96	9,43	2,53		1				7	2,65
	14:00	12,05	9,54	2,51		1				7	2,65
	15:00	12,13	9,61	2,52		1				7	2,65
	16:00	11,92	9,68	2,24		1				7	2,65
	17:00	12,20	10,13	2,08		1				7	2,65
	18:00	12,38	10,57	1,81		1				8	2,65
	19:00	12,33	10,61	1,72		1				8	2,65
	20:00	12,71	11,07	1,64		1	1			6	2,65
	21:00	12,06	10,89	1,17		1	1			5	2,61
	22:00	11,49	10,19	1,29		1	1			5	2,61
	23:00	11,03	9,86	1,17		1	1			5	2,65

Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW έκαστο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης