

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2025	00:00	11,30	10,72	0,59	1		1			3	2,65
	01:00	10,65	10,16	0,49	1		1			3	2,65
	02:00	9,86	9,70	0,16	1		1			2	2,65
	03:00	9,45	9,38	0,07	1		1			2	2,65
	04:00	9,24	9,23	0,01	1		1			2	2,65
	05:00	8,85	8,85	0,00	1		1			1	2,65
	06:00	8,95	8,95	0,00	1		1			1	2,65
	07:00	9,08	9,08	0,00	1		1			1	2,65
	08:00	10,20	10,20	0,00	1		1			2	2,65
	09:00	11,14	11,14	0,00	1		1			3	2,65
	10:00	12,05	12,05	0,00	1		1			4	2,65
	11:00	12,53	12,53	0,00	1	1	1			2	2,65
	12:00	12,65	12,65	0,00	1	1	1				2,65
	13:00	12,84	12,84	0,00	1	1	1				2,65
	14:00	12,93	12,93	0,00	1	1	1				2,65
	15:00	13,08	13,08	0,00	1	1	1				2,65
	16:00	13,21	13,21	0,00	1	1	1				2,65
	17:00	13,51	13,51	0,00	1	1	1				2,65
	18:00	13,65	13,56	0,09	1	1	1				2,65
	19:00	13,76	13,30	0,46	1	1	1				2,65
	20:00	13,71	13,13	0,59	1	1	1				2,65
	21:00	13,79	13,68	0,11	1	1	1				2,65
	22:00	13,11	13,03	0,07	1	1	1				2,65
	23:00	12,79	12,79	0,00	1	1	1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης