

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	10,31	9,29	1,02		1	1			5	2,65
	01:00	10,25	9,16	1,09		1	1			3	2,65
	02:00	9,07	7,69	1,38		1	1			2	2,65
	03:00	8,31	6,40	1,91		1	1				2,65
	04:00	8,28	6,10	2,19		1	1				2,65
	05:00	7,71	6,02	1,70		1	1			2	2,65
	06:00	8,01	6,27	1,75			1			3	2,65
	07:00	8,31	6,84	1,47			1			4	2,65
	08:00	9,00	7,30	1,70			1			5	2,65
	09:00	9,56	7,84	1,72			1			5	2,65
	10:00	9,78	8,26	1,52			1			5	2,65
	11:00	10,42	8,63	1,79			1			6	2,65
	12:00	10,90	9,04	1,86		1				7	2,65
	13:00	12,14	10,26	1,88		1				8	2,65
	14:00	12,09	10,33	1,76		1				8	2,65
	15:00	11,29	9,84	1,45		1				7	2,65
	16:00	12,11	11,02	1,09		1				8	2,65
	17:00	12,98	12,33	0,65		1				10	2,65
	18:00	12,49	12,01	0,48		1	1			7	2,65
	19:00	12,19	12,09	0,10		1	1			5	2,65
	20:00	12,69	12,61	0,08		1	1			5	2,65
	21:00	12,49	12,25	0,24		1	1			5	2,65
	22:00	11,87	11,40	0,47		1	1			5	2,65
	23:00	11,49	10,48	1,01		1	1			5	2,65

Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν με μειωμένη ισχύ στα 0,65MW έκαστο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης