

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	P. HZ (x1	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 5 Αυγούστου 2025	00:00	12,14	12,13	0,01	1	1	1				2,65
	01:00	11,30	11,30	0,00	1	1	1				2,65
	02:00	10,50	10,50	0,00	1	1	1				2,65
	03:00	10,13	10,13	0,00	1	1	1				2,65
	04:00	9,79	9,79	0,00	1	1	1				2,65
	05:00	9,59	9,59	0,00	1	1	1				2,65
	06:00	9,55	9,55	0,00	1	1	1				2,65
	07:00	8,84	8,84	0,00	1	1	1				2,26
	08:00	10,36	10,36	0,00	1	1	1				2,65
	09:00	11,61	11,61	0,00	1	1	1				2,65
	10:00	11,96	11,96	0,00	1	1	1				2,65
	11:00	12,45	12,45	0,00	1	1	1				2,65
	12:00	12,86	12,86	0,00	1	1	1				2,65
	13:00	13,01	13,00	0,02	1	1	1				2,65
	14:00	12,87	12,87	0,00	1	1	1				2,65
	15:00	12,91	12,91	0,00	1	1	1				2,65
	16:00	13,08	13,04	0,04	1	1	1				2,65
	17:00	13,06	13,05	0,01	1	1	1				2,65
	18:00	13,55	13,55	0,00	1	1	1				2,65
	19:00	13,70	13,70	0,00	1	1	1			1	2,65
	20:00	13,67	13,67	0,00	1	1	1			1	2,65
	21:00	13,84	13,84	0,00	1	1	1			1	2,65
	22:00	13,30	13,30	0,00	1	1	1			1	2,65
	23:00	12,43	12,43	0,00	1	1	1			1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης