

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	10,73	9,63	1,10		1	1			5	2,65
	01:00	10,21	8,92	1,29		1	1			2	2,65
	02:00	9,88	8,28	1,60		1	1			1	2,65
	03:00	9,67	7,74	1,93		1	1				2,65
	04:00	9,42	7,52	1,90		1	1				2,65
	05:00	9,42	7,58	1,84		1	1				2,65
	06:00	9,61	7,93	1,68		1	1				2,65
	07:00	9,56	7,71	1,84		1	1				2,65
	08:00	9,67	8,03	1,64			1			5	2,37
	09:00	9,98	7,69	2,29			1			5	2,65
	10:00	10,90	8,43	2,47			1			5	2,65
	11:00	10,99	8,42	2,57			1			6	2,65
	12:00	11,26	8,91	2,35			1			6	2,65
	13:00	11,19	9,17	2,02		1				6	2,65
	14:00	11,43	9,74	1,69		1				7	2,65
	15:00	11,75	10,76	1,00		1				8	2,65
	16:00	11,58	11,00	0,58		1	1			7	2,65
	17:00	11,64	11,05	0,60		1	1			5	2,65
	18:00	11,90	11,34	0,56		1	1			5	2,65
	19:00	12,32	11,95	0,37		1	1			5	2,65
	20:00	12,32	12,28	0,04		1	1			5	2,65
	21:00	11,26	10,74	0,52		1	1			5	2,43
	22:00	10,55	10,06	0,49		1	1			5	0,69
	23:00	9,96	9,76	0,20		1	1			5	0,28

Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,65MW έκαστο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης