

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2025	00:00	11,51	11,51	0,00	1	1	1				2,65
	01:00	10,72	10,72	0,00	1	1	1				2,65
	02:00	9,97	9,97	0,00	1	1	1				2,65
	03:00	9,61	9,60	0,01	1	1	1				2,65
	04:00	9,34	9,32	0,02	1	1	1				2,65
	05:00	8,63	8,57	0,06	1	1	1				2,65
	06:00	8,27	8,04	0,23	1	1	1				2,65
	07:00	8,67	8,46	0,21	1		1				2,65
	08:00	9,80	9,64	0,17	1		1			2	2,65
	09:00	10,67	10,33	0,34	1		1			2	2,65
	10:00	10,92	10,29	0,63	1		1			3	2,65
	11:00	11,10	9,96	1,14	1		1			2	2,65
	12:00	11,52	10,53	0,99	1		1			2	2,65
	13:00	11,87	10,84	1,03	1		1			3	2,65
	14:00	11,99	11,27	0,72	1		1			3	2,65
	15:00	12,57	11,37	1,20	1	1	1				2,65
	16:00	12,53	11,41	1,11	1	1	1				2,65
	17:00	12,52	12,10	0,43	1	1	1				2,65
	18:00	12,61	12,27	0,34	1	1	1				2,65
	19:00	13,04	12,66	0,38	1	1	1				2,65
	20:00	13,16	13,05	0,11	1	1	1				2,65
	21:00	13,04	13,02	0,03	1	1	1				2,65
	22:00	12,69	11,94	0,76	1	1	1				2,65
	23:00	12,10	10,96	1,14	1	1	1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης