

ΗΣ ΜΗΛΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	9,22	9,22	0,00		1	1			5	0,00
	01:00	9,00	8,12	0,89		1	1			1	2,29
	02:00	8,41	6,38	2,04		1	1				2,65
	03:00	8,21	6,34	1,87		1	1				2,65
	04:00	7,80	5,92	1,88		1	1				2,65
	05:00	7,68	5,73	1,95		1	1				2,65
	06:00	8,02	5,83	2,19		1	1				2,65
	07:00	8,26	5,79	2,46		1				2	2,65
	08:00	8,95	6,65	2,31		1				3	2,65
	09:00	9,31	8,58	0,73		1				6	1,35
	10:00	9,45	8,01	1,44		1				5	1,80
	11:00	9,43	7,89	1,55		1				5	1,80
	12:00	9,73	8,19	1,54		1				5	1,80
	13:00	10,01	8,70	1,32		1				6	1,80
	14:00	10,08	8,56	1,51		1				6	1,80
	15:00	10,17	8,71	1,47		1				6	1,80
	16:00	9,77	8,40	1,37		1				6	1,80
	17:00	9,93	8,68	1,25		1				6	1,80
	18:00	10,58	9,40	1,18		1				6	1,80
	19:00	10,77	9,65	1,12		1				7	2,35
	20:00	11,22	9,82	1,40		1				7	2,65
	21:00	10,70	10,19	0,52		1				8	1,22
	22:00	9,90	9,26	0,63		1				7	0,92
	23:00	9,35	8,68	0,66		1				7	0,90

Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,65MW έκαστο. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης