

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2025	00:00	10,98	9,44	1,54	1	1	1				2,65
	01:00	10,39	8,54	1,85	1	1	1				2,65
	02:00	9,66	7,82	1,84	1		1				2,65
	03:00	9,29	6,90	2,39	1		1				2,65
	04:00	8,51	6,24	2,27	1		1				2,65
	05:00	7,79	5,29	2,50	1		1				2,65
	06:00	7,84	5,41	2,43	1		1				2,65
	07:00	8,79	6,24	2,55	1		1				2,65
	08:00	9,92	7,32	2,60	1		1				2,65
	09:00	10,40	7,81	2,60	1		1				2,65
	10:00	10,77	8,20	2,56	1		1				2,65
	11:00	11,13	8,53	2,60	1		1				2,65
	12:00	11,36	8,76	2,60	1		1				2,65
	13:00	11,15	8,55	2,60	1		1			1	2,65
	14:00	11,25	8,65	2,60	1		1			1	2,65
	15:00	11,35	8,75	2,60	1		1			1	2,65
	16:00	11,52	8,91	2,60	1		1			1	2,65
	17:00	11,73	9,12	2,60	1		1			2	2,65
	18:00	12,01	9,46	2,55	1		1			2	2,65
	19:00	12,21	9,66	2,55	1		1			2	2,65
	20:00	12,47	9,95	2,53	1		1			3	2,65
	21:00	12,87	10,32	2,55	1		1			3	2,65
	22:00	12,36	9,76	2,60	1		1			3	2,65
	23:00	11,88	9,28	2,60	1		1			2	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης