

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025	00:00	7,62	7,19	0,43		1				4	0,90
	01:00	8,00	8,00	0,00		1	1			1	0,90
	02:00	7,74	7,74	0,00		1	1				0,90
	03:00	7,68	7,68	0,00		1	1				0,90
	04:00	7,58	7,58	0,00		1	1				0,90
	05:00	7,50	7,50	0,00		1	1				0,90
	06:00	7,59	7,59	0,00		1	1				0,90
	07:00	7,82	7,82	0,00		1	1				0,90
	08:00	8,27	8,27	0,00		1	1				0,90
	09:00	8,05	7,70	0,35		1				5	0,71
	10:00	8,30	7,71	0,59		1				5	0,60
	11:00	8,48	7,89	0,59		1				5	0,60
	12:00	8,72	8,13	0,59		1				6	0,60
	13:00	8,84	8,12	0,71		1				6	0,93
	14:00	9,04	8,07	0,97		1				5	1,20
	15:00	8,30	7,29	1,01		1				5	1,20
	16:00	8,75	7,76	0,99		1				5	1,20
	17:00	9,17	8,21	0,95		1				5	1,20
	18:00	9,44	8,24	1,19		1				5	1,45
	19:00	9,87	8,01	1,87		1				5	2,27
	20:00	10,10	8,31	1,79		1				5	2,65
	21:00	9,67	8,10	1,57		1				5	2,65
	22:00	9,86	8,66	1,21		1				6	2,65
	23:00	9,95	9,33	0,62		1				7	2,65

Μισθωμένη ισχύς 5 MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ έως 0,65MW έκαστο. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική διακοπή στις 12:35 λόγω βλάβης των μισθωμένων Η/Ζ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης