

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2025	00:00	11,08	8,47	2,61	1	1				2	2,65
	01:00	10,28	7,68	2,60	1	1				1	2,65
	02:00	9,93	7,33	2,60	1	1					2,65
	03:00	9,72	7,12	2,60	1	1					2,65
	04:00	9,41	6,81	2,60	1	1					2,65
	05:00	9,16	6,56	2,60	1	1					2,65
	06:00	9,22	6,62	2,60	1	1					2,65
	07:00	9,65	7,04	2,60	1	1					2,65
	08:00	10,19	7,59	2,60	1	1					2,65
	09:00	10,78	8,18	2,60	1	1					2,65
	10:00	10,97	8,37	2,60	1	1					2,65
	11:00	11,22	8,62	2,60	1	1				1	2,65
	12:00	11,45	9,83	1,62	1	1				3	2,65
	13:00	11,61	10,44	1,17	1	1				3	2,65
	14:00	11,79	10,62	1,17	1	1				3	2,65
	15:00	12,08	10,93	1,15	1	1				4	2,65
	16:00	11,95	10,77	1,17	1	1				4	2,65
	17:00	12,03	10,86	1,17	1	1				4	2,65
	18:00	12,28	11,11	1,17	1	1				4	2,65
	19:00	12,60	11,43	1,17	1	1				4	2,65
	20:00	12,42	10,35	2,07	1	1				3	2,65
	21:00	11,66	9,05	2,60	1	1				2	2,65
	22:00	10,61	8,07	2,54	1	1				1	2,65
	23:00	9,89	7,41	2,48	1	1				1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης