

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 9 Αυγούστου 2025	00:00	9,58	7,08	2,49	1	1					2,65
	01:00	9,09	6,61	2,48	1	1					2,65
	02:00	8,46	5,88	2,58	1	1					2,65
	03:00	8,19	5,61	2,58	1	1					2,65
	04:00	8,04	5,45	2,59	1	1					2,65
	05:00	7,74	5,22	2,52	1	1					2,59
	06:00	7,24	5,40	1,85	1	1					1,94
	07:00	7,42	6,62	0,80	1	1					1,20
	08:00	7,98	6,62	1,37	1	1					2,09
	09:00	9,47	6,95	2,53	1	1					2,65
	10:00	9,88	7,29	2,60	1	1					2,65
	11:00	10,14	7,55	2,59	1	1					2,65
	12:00	10,31	7,77	2,54	1	1					2,65
	13:00	10,56	8,00	2,57	1	1					2,65
	14:00	10,03	7,46	2,58	1	1					2,65
	15:00	10,38	7,83	2,55	1	1					2,65
	16:00	10,40	7,85	2,55	1	1					2,65
	17:00	10,66	8,20	2,46	1	1					2,65
	18:00	10,57	8,28	2,29	1	1				1	2,65
	19:00	10,93	8,79	2,14	1	1				2	2,65
	20:00	11,11	9,15	1,96	1	1				2	2,65
	21:00	11,19	9,10	2,10	1	1				2	2,65
	22:00	10,62	8,52	2,10	1	1				2	2,65
	23:00	10,05	7,51	2,54	1	1				1	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης