

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025	00:00	10,78	8,51	2,26		1	1			2	2,65
	01:00	10,08	7,58	2,51		1	1			1	2,65
	02:00	9,77	7,28	2,49		1	1				2,65
	03:00	9,51	7,38	2,13		1	1				2,65
	04:00	9,17	7,21	1,96		1	1				2,65
	05:00	9,03	7,11	1,92		1	1				2,65
	06:00	8,73	6,70	2,03		1	1				2,65
	07:00	9,13	7,05	2,09		1	1				2,65
	08:00	9,99	7,53	2,46		1	1				2,65
	09:00	10,96	8,58	2,38		1	1			1	2,65
	10:00	11,27	8,84	2,43		1	1			1	2,65
	11:00	11,70	9,14	2,57		1	1			2	2,65
	12:00	11,92	9,32	2,60		1	1			2	2,65
	13:00	12,26	9,65	2,60		1	1			2	2,65
	14:00	11,85	9,25	2,60		1	1			3	2,65
	15:00	11,70	9,13	2,58		1	1			2	2,65
	16:00	12,06	9,48	2,58		1	1			3	2,65
	17:00	12,31	9,74	2,57		1	1			3	2,65
	18:00	12,61	10,23	2,37		1	1			3	2,65
	19:00	12,88	10,56	2,32	1	1	1			2	2,65
	20:00	13,61	11,31	2,29	1	1	1				2,65
	21:00	13,74	11,43	2,31	1	1	1				2,65
	22:00	13,08	10,93	2,15	1	1	1				2,65
	23:00	12,48	10,34	2,15	1	1	1				2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης