

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	0,650	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2025	00:00	10,58	10,52	0,06		1	1			5	2,65
	01:00	9,91	9,83	0,07		1	1			4	2,65
	02:00	9,84	9,76	0,07		1	1			4	2,65
	03:00	9,88	9,67	0,21		1	1			4	2,65
	04:00	9,48	9,38	0,10		1	1			4	2,65
	05:00	9,33	8,92	0,41		1	1			4	2,65
	06:00	8,14	7,54	0,60		1	1			4	2,65
	07:00	8,97	8,26	0,72			1	1		7	2,65
	08:00	10,01	9,14	0,87		1	1			4	2,65
	09:00	11,42	10,56	0,86		1	1			4	2,65
	10:00	11,66	10,44	1,22		1	1			4	2,65
	11:00	11,76	10,56	1,20		1	1			4	2,65
	12:00	11,26	10,36	0,90		1	1			4	2,65
	13:00	11,54	10,84	0,70		1	1			4	2,65
	14:00	11,75	11,03	0,72		1	1			5	2,65
	15:00	11,80	11,37	0,42		1	1			5	2,65
	16:00	11,67	11,39	0,28		1	1			6	2,65
	17:00	11,54	11,40	0,14		1	1			6	2,65
	18:00	11,64	11,56	0,08		1	1			5	2,65
	19:00	11,51	11,47	0,04		1	1			5	2,65
	20:00	12,21	12,20	0,01		1	1			6	2,65
	21:00	11,93	11,93	0,00		1	1			6	2,65
	22:00	11,14	11,14	0,00		1	1			6	2,65
	23:00	11,26	11,26	0,00		1	1			6	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 05:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης