

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	0,650	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025	00:00	9,25	9,24	0,01		1	1			4	2,65
	01:00	9,54	9,41	0,13		1	1			4	2,65
	02:00	9,70	9,53	0,17		1	1			3	2,65
	03:00	9,77	9,52	0,25		1	1			3	2,65
	04:00	9,81	9,58	0,23		1	1			3	2,65
	05:00	9,64	9,42	0,22		1	1			3	2,65
	06:00	9,83	9,59	0,24		1	1			3	2,65
	07:00	10,16	9,74	0,42		1	1			3	2,65
	08:00	9,80	9,53	0,27		1	1			2	2,65
	09:00	10,32	10,00	0,32		1	1			3	2,65
	10:00	10,73	10,34	0,38		1	1			3	2,65
	11:00	10,97	10,54	0,42		1	1			4	2,65
	12:00	11,39	11,25	0,14		1	1			5	1,59
	13:00	11,67	11,67	0,00		1	1			5	0,00
	14:00	11,69	11,67	0,01		1	1			6	1,77
	15:00	11,71	11,69	0,02		1	1			6	2,65
	16:00	11,44	11,44	0,00		1	1			6	2,65
	17:00	11,61	11,61	0,00		1	1			6	2,65
	18:00	11,90	11,90	0,00		1	1			6	2,65
	19:00	12,02	12,02	0,00		1	1			6	2,65
	20:00	12,39	12,39	0,00		1	1			6	2,65
	21:00	12,29	12,29	0,00		1	1			7	2,65
	22:00	11,63	11,63	0,00		1	1			6	2,65
	23:00	11,47	11,47	0,00		1	1			5	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις μεσημεριανές ώρες πραγματοποιήθηκαν εργασίες στα συστήματα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης