

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	11,18	11,18	0,00	1	1	1				2,65
	01:00	10,19	10,19	0,00	1	1	1				2,65
	02:00	9,42	9,42	0,00	1	1	1				2,65
	03:00	9,18	9,18	0,00	1	1	1				2,65
	04:00	8,79	8,78	0,00	1	1	1				2,65
	05:00	7,82	7,82	0,00		1	1				2,65
	06:00	7,69	7,69	0,00		1	1				2,65
	07:00	8,69	8,69	0,00		1	1			1	2,65
	08:00	10,01	9,99	0,02		1	1			2	2,65
	09:00	10,72	10,68	0,04		1	1			3	2,65
	10:00	10,97	10,87	0,10	1	1	1			1	2,65
	11:00	12,06	12,02	0,04	1	1	1				2,65
	12:00	12,42	12,42	0,00	1	1	1				2,65
	13:00	12,43	12,42	0,00	1	1	1				2,65
	14:00	12,58	12,58	0,00	1	1	1				2,65
	15:00	13,28	13,28	0,00	1	1	1				2,65
	16:00	13,33	13,33	0,00	1	1	1				2,65
	17:00	13,56	13,56	0,00	1	1	1				2,65
	18:00	13,63	13,63	0,00	1	1	1			1	2,65
	19:00	14,03	14,03	0,00	1	1	1			1	2,65
	20:00	13,77	13,76	0,01	1	1	1			4	2,65
	21:00	14,15	14,09	0,06	1	1	1			4	2,65
	22:00	13,83	13,72	0,10	1	1	1			4	2,65
	23:00	13,50	12,62	0,87	1	1	1			4	2,65

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης