

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025	00:00	10,24	9,38	0,86		1	1			3	2,65
	01:00	9,59	9,09	0,51		1	1			2	2,65
	02:00	8,96	8,70	0,26		1	1			2	2,65
	03:00	8,40	7,78	0,62		1	1			1	2,65
	04:00	7,95	7,39	0,56		1	1			1	2,65
	05:00	8,02	6,90	1,12		1	1				2,65
	06:00	8,54	7,40	1,14		1	1				2,65
	07:00	8,57	7,44	1,13		1	1				2,65
	08:00	9,45	8,19	1,25		1	1				2,65
	09:00	10,77	9,64	1,13		1	1			2	2,65
	10:00	10,86	10,23	0,63		1	1			3	2,65
	11:00	10,77	10,17	0,60		1	1			3	2,65
	12:00	11,02	10,69	0,33		1	1			3	2,65
	13:00	11,14	11,09	0,05		1	1			4	2,65
	14:00	11,22	11,22	0,00		1	1			4	2,65
	15:00	11,23	11,23	0,00		1	1			4	2,65
	16:00	11,05	11,03	0,02		1	1			4	2,65
	17:00	11,34	11,12	0,22		1	1			5	2,65
	18:00	11,75	11,58	0,17		1	1			5	2,65
	19:00	11,93	11,86	0,07		1	1			5	2,65
	20:00	12,20	12,05	0,15		1	1			5	2,65
	21:00	12,27	12,27	0,00		1	1			5	2,65
	22:00	12,30	12,30	0,00		1	1			5	2,65
	23:00	10,95	10,95	0,00		1	1			3	2,65

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW. Μισθωμένη ισχύς 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης