

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	4,500	4,500	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025	00:00	10,67	9,97	0,70		1	1			6	2,65
	01:00	10,45	9,67	0,78		1	1			3	2,65
	02:00	9,72	8,49	1,22		1	1			1	2,65
	03:00	9,34	8,02	1,32		1	1				2,65
	04:00	9,00	7,57	1,43		1	1				2,65
	05:00	8,43	6,86	1,57		1	1				2,65
	06:00	8,18	6,48	1,70		1	1				2,65
	07:00	9,48	7,85	1,63		1	1				2,65
	08:00	10,75	9,24	1,51		1	1			1	2,65
	09:00	11,09	9,69	1,40			1			7	2,65
	10:00	11,13	9,57	1,56			1			7	2,65
	11:00	11,82	10,31	1,51			1			8	2,65
	12:00	11,88	10,44	1,45			1			9	2,65
	13:00	11,91	10,43	1,48			1			9	2,65
	14:00	11,87	10,51	1,36			1			9	2,65
	15:00	12,11	10,89	1,22			1			9	2,65
	16:00	11,63	10,56	1,06			1			9	2,65
	17:00	11,43	10,77	0,66			1			9	2,65
	18:00	11,91	11,50	0,41		1				9	2,65
	19:00	11,93	11,48	0,45		1				9	2,65
	20:00	12,49	11,93	0,57		1	1			6	2,65
	21:00	12,26	11,98	0,28		1	1			6	2,65
	22:00	11,73	11,41	0,32		1	1			6	2,65
	23:00	10,38	10,15	0,23		1	1			6	2,65

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη και ένα σε συντήρηση. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW. Μισθωμένη ισχύς 5 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης