

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,500	1,500	1,000	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x16)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025	00:00	10,13	8,49	1,64			1			5	2,65
	01:00	9,73	7,90	1,83		1	1				2,65
	02:00	9,04	7,12	1,92		1	1				2,65
	03:00	8,56	6,55	2,01		1	1				2,65
	04:00	7,82	5,81	2,01		1	1				2,65
	05:00	7,73	5,72	2,01		1	1				2,65
	06:00	7,96	5,95	2,01		1	1				2,61
	07:00	9,18	7,18	2,00		1	1				2,65
	08:00	9,85	7,85	2,01		1	1				2,65
	09:00	10,65	8,65	1,99		1				6	2,65
	10:00	10,03	8,07	1,95		1				5	2,65
	11:00	10,24	8,47	1,78		1				5	2,65
	12:00	11,60	9,87	1,74		1				7	2,65
	13:00	11,55	9,62	1,93		1				7	2,65
	14:00	11,43	9,47	1,95		1				7	2,65
	15:00	11,31	9,42	1,89		1				7	2,65
	16:00	11,08	9,12	1,96		1				7	2,65
	17:00	11,30	9,45	1,84		1				7	2,65
	18:00	11,73	9,81	1,92		1				7	2,65
	19:00	11,81	10,02	1,79		1				7	2,65
	20:00	11,67	9,98	1,69		1				7	2,65
	21:00	11,56	9,99	1,57		1				8	2,65
	22:00	11,18	9,55	1,64		1				7	2,65
	23:00	11,08	9,92	1,16		1				7	2,65

Μισθωμένη ισχύς 5MW. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ στα 0,65MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης